

Beschlussvorlage			
2017/0533	29.08.2017	Aktenzeichen:	FB2
FB2: Bauen und Umwelt		Wiedervorlage:	
Verfasser: Jung, Hans-Georg		Bezugsnummer:	

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Bauen und Umwelt der Ortsgemeinde Insheim	06.09.2017	öffentlich beschließend

Auftragsvergaben; Sanierung durchfeuchteter Kelleraußenwände der Grundschule Insheim, Schulhaus Ost

Sach- und Rechtslage:

Die Außenwand des Gewölbekellers unter dem Schulhaus Ost ist auf der gesamten Fläche Richtung Zufahrt Schulhof/Feuerwehr durchfeuchtet. Teilweise ist auch die Außenwand Richtung Straße sowie Richtung Schulhof/Treppenabgang betroffen.

Schadensursache ist von außen eindringendes Sickerwasser. Die Außenwände wurden offensichtlich bei Herstellung nicht fachgerecht abgedichtet. Das Schadensbild stellt sich wie folgt dar: fleckige Erscheinung, teils bräunlich-gelbliche Verfärbungen, salpeterhaltige Ausblühungen aus dem Innenputz und Wandaufbau. Teilflächen der Wände werden übers Jahr gesehen temporär durchfeuchtet und trocknen dann wieder ab. Teilweise zeigt sich dunkler Schimmelbefall.

Da eine Sanierung von außen sehr aufwendig und zumindest mit einer Teilspernung der Feuerwehr-Ausfahrt verbunden wäre, wurde die Sanierungsvariante von innen gewählt. Hierzu wurden zwei Fachfirmen nach Ortsbesichtigung zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Nach Prüfung und Wertung hat die Firma Isotec, Karlsruhe mit einer Angebotssumme von **8.908,08 € brutto** das günstigste Angebot abgegeben.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss beschließt, den Auftrag für die Sanierung der durchfeuchteten Kellerwände an die Firma Isotec, Karlsruhe zum Angebotspreis von 8.908,08 € zu vergeben.